



Ausschreibungsformular für Brandschutz-Kabelbeschichtung
HENSOTHERM® 6 KS (Dämmschichtbildner) für den Innenbereich
HENSOMASTIK® 5 KS (Ablationsprodukt) für innen und außen

Allgemeine Hinweise:

- Die Normen der Elektrotechnik sind mit zu beachten !
- Abrechnungsmaße: für Flächenaufmaße gilt die Pritschenbreite unabhängig von der Belegung, bei Leiterpritschen die Breite der tatsächlichen Belegung, bei Kabelbündeln und bei Einzelkabeln der jeweils mit Band gemessene Umfang.

Pos.	Menge Einheit	Bezeichnung	EP €/Einheit	GP €
1.0		Oberflächenvorbereitung		
		Kabel entstauben, lose Teile und Schmutz entfernen, reinigen		
1.1		Einzelkabel		
		Kabeldurchmesser mm		
1.1.1 m
1.1.2 m
1.1.3 m
1.1.4 m
1.2		Kabelbündel		
		Kabelbündeldurchmesser mm		
1.2.1 m
1.2.2 m
1.2.3 m
1.2.4 m
1.3		Belegte Kabeltragekonstruktion		
		Wanne <input type="checkbox"/> Pritsche <input type="checkbox"/> Leiter <input type="checkbox"/>		
		Breite der Kabeltragekonstruktion mm		
1.3.1 m
1.3.2 m
1.3.3 m
1.3.4 m
1.4		Auf Wand direkt verlegte Kabel		
		Kabelbelegungsbreite mm		
1.4.1 m
1.4.2 m
1.4.3 m
1.4.4 m
1.5		Belegte Kabeltragekonstruktionen auf Wand (Steigleitung)		
		Breite der Kabeltragekonstruktion mm		
1.5.1 m
1.5.2 m
1.5.3 m
1.5.4 m
		Übertrag	

Dieses Formular finden Sie auch als Download unter www.rudolf-hensel.de !

Ausschreibungsformular HENSOTHERM® 6 KS/HENSOMASTIK® 5 KS

Pos.	Menge Einheit	Bezeichnung	EP €/Einheit	GP €
		Übertrag	
2.0		Brandschutzbeschichtung HENSOTHERM 6 KS <input type="checkbox"/> HENSOMASTIK 5 KS <input type="checkbox"/> Beschichtungsdicke ≥ 1 mm Nachweis: IEC 332-3 Cat A/IEC 331/ Qualifizierungsberichte		
2.1		Einzelkabel Kabeldurchmesser mm		
2.1.1 m
2.1.2 m
2.1.3 m
2.1.4 m
2.2		Kabelbündel Kabelbündeldurchmesser mm		
2.2.1 m
2.2.2 m
2.2.3 m
2.2.4 m
2.3		Belegte Kabeltragekonstruktion Wanne <input type="checkbox"/> Pritsche <input type="checkbox"/> Leiter <input type="checkbox"/> Breite der Kabeltragekonstruktion mm		
2.3.1 m
2.3.2 m
2.3.3 m
2.3.4 m
2.4		Auf Wand direkt verlegte Kabel Kabelbelegungsbreite mm		
2.4.1 m
2.4.2 m
2.4.3 m
2.4.4 m
2.5		Belegte Kabeltragekonstruktionen auf Wand (Steigleitung) Breite der Kabeltragekonstruktion mm		
2.5.1 m
2.5.2 m
2.5.3 m
2.5.4 m
		Gesamt	
		HENSOTHERM 6 KS und HENSOMASTIK 5 KS benötigen keinen Überzugslack !		

Dieses Formular finden Sie auch als Download unter www.rudolf-hensel.de !

06/04